CERTIFICAAT

Productcertificaat
K61681/07

Uitgegeven *2024-06-01*

Vervangt *K61681/06*

Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse opslag van vloeistoffen

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

T.A.B. De Blesse B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 "Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse opslag van vloeistoffen" d.d. 01-11-2019 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-01-2024.

Het betreft het volgende toepassingsgebied:
- Toepassingsgebied 1a “Productie van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³”.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

288/171015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier
T.A.B. De Blesse B.V.
Konijnenbergen 1
8397 LL DE BLESSE
Postbus 150
8330 AD STEENWIJK
Tel. 0561-441441
info@tabdeblesse.com
www.tabdeblesse.com

Certificatieproces bestaat uit initiële en periodieke beoordeling van:
- **kwaliteitssysteem**
- **product**

Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse opslag van vloeistoffen

Technische specificatie

Productspecificatie (toepassingsgebied 1a)

De goedgekeurde niet-cilindrische opslag- en afleverinstallaties hebben de volgende kenmerken:

450 compact	UN 31 A/Y/**--/NL/TCPI-TAB	130625/3000/810
450 PC (pomp compartiment)	UN 31 A/Y/**--/NL/TCPI-TAB	130625/3000/830
950 compact	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	507/2810/1560
950 PC (pomp compartiment)	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	507/2810/1560
2000 compact	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	508/5760/3200
2000 PC (pomp compartiment)	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	508/5760/3200
3000 compact laag	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	509/8210/4560
3000 PC (pomp compartiment) laag	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	509/8210/4560
3000 compact hoog	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	510/8120/4510
3000 PC (pomp compartiment) hoog	UN 31 A/Y/**--/NL/TAB"de Blesse"	510/8120/4510

**-- = de maand (**) en het jaar (--) (laatste 2 cijfers) van productie.

Toepassing en gebruik (Toepassingsgebied 1a)

De niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd voor de tijdelijke, niet-stationaire bovengrondse opslag van vloeistoffen.

Merken

De producten worden gemerkt het Kiwa-keur.

Plaats van het merk: op identificatieplaat aan de buitenzijde van de opvangbak/tank op een goed zichtbare plaats.

Verplichte aanduidingen:

- naam van de leverancier of diens handelsmerk;
- tanknummer;
- bouwjaar (vervalt indien het tanknummer of het UN-kenmerk hier uitsluitsel over geeft);
- inhoud in m^3;
- het UN-kenmerk;
- de keuringsdatum.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- woordmerk "KIWA".

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- T.A.B. De Blesse B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.